CERTIFICATO DI COSTANZA DELLE PRESTAZIONI

0051–CPR–0370

In conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 (Regolamento Prodotti da Costruzione, o CPR), questo Certificato si applica al prodotto da costruzione

DISPOSITIVO ELETTRICO AUTOMATICO DI COMANDO E GESTIONE SPEGNIMENTO E DI RITARDO

Marca: **SV SISTEMI DI SICUREZZA**
Modello**: EX6EV-C,**
installato nelle centrali di controllo e di segnalazione modello EXFIRE360

Altre caratteristiche: **vedere ALLEGATO**

costruito da:
SV SISTEMI DI SICUREZZA S.r.l.
Via Matteotti 55/57
24050 Bergamo Grassobbio (BG), Italy

nella fabbrica:
PI.M0009C

Questo Certificato attesta che tutte le disposizioni riguardanti la valutazione e la verifica della costanza della prestazione e le prestazioni descritte nell'Allegato ZA della norma

EN 12094-1:2003

nell'ambito del sistema **1** sono applicate e che **il prodotto soddisfa tutti i requisiti prescritti di cui sopra.**

Questo certificato annulla e sostituisce quello emesso in data 2020-02-04 e ha validità sino a che i metodi di prova e/o i requisiti del controllo della produzione in fabbrica stabiliti nella norma armonizzata, utilizzati per valutare la prestazione delle caratteristiche dichiarate, non cambino, e il prodotto e le condizioni di produzione nello stabilimento non subiscano modifiche significative.

ING. V. BAGGIO
DIRETTORE TECNICO CPR

Milano, 2021-05-10

Questo Certificato è rilasciato dall'IMQ S.p.A. quale Organismo Notificato per il Regolamento (UE) n. 305/2011.
Il numero identificativo di IMQ S.p.A. quale Organismo Notificato è: 0051

ALLEGATO

0051–CPR–0370

Lista di funzioni opzionali con requisiti (EN 12094-1)

4.17 Ritardo del segnale di estinzione
4.18 Segnale che rappresenta il flusso dell'agente estinguente
4.19 Sorveglianza dello stato dei componenti
4.20 Dispositivo di prolungamento emergenza
4.22 Avvio di un allagamento secondario
4.23 Modo solo manuale
4.24 Segnali di azionamento ad apparecchiature all'interno del sistema (mediante le schede tipo EX6EV o EX6SO)
4.25 Segnali di estinzione a bombole di riserva
4.26 Azionamento dell'apparecchiature all'esterno del sistema
4.27 Dispositivo di interruzione di emergenza
4.29 Rilascio degli agenti estinguenti per zone di scarica selezionate
4.30 Attivazione dei dispositivi di allarme con segnali diversi